

**AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN**  
**Kennzahlenblatt**  
 Berichtsjahr: **2021**



*Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die*  
*<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die*  
*<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI*  
*gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.*

Netzbetreiber: **Stadtwerke Imst** E-Control-Nr. **125**  
 AT-Nummer **AT005370**

	2019	2020	2021	3-Jahres-Durchschnitt <sup>1</sup>
SAIDI	1,33	5,03	0,72	2,36
ASIDI	0,00	4,00	0,00	1,33

Internet Seite der Veröffentlichung:  
[www.stwimst.at/strom/service/downloads/](http://www.stwimst.at/strom/service/downloads/)

<sup>1</sup> Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom